



СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН
ЯАМ

№5.6.1. УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН
УСАН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХҮУДАС

ССАЖЗ-ын сайдын 2025 оны 11 дугаар
сарын 22-ны өдрийн 17 дугаар
тушаалын тавдугаар хавсралт



Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
I. Хэсэг Ерөнхий шаардлага			0	30	0	0
1	Усан бассейнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.1, Усан спортын орчин болон сургалтад тавих ерөнхий шаадлага MNS 6559:2015 МУ-ын стандартын 4.1	Бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сан нь зориулалтын барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	3		
2	Усан бассейнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 4.2	Усан бассейн нь усыг халдваргүйжүүлэх, хянах тоног төхөөрөмжөөр тоноглогсон, (24-28) градус температуртай.	0	5		

3	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 4.6	Спа пүүл 32-40 градусын температуртай ус бүхий, суух зориулалтай.	0	5		
4	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 4.7	Планж пүүл биеийг сэрүүцүүлэх зориулалттай 10-15 градусын температурын халаагүй усыг ашигладаг.	0	5		
5	Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 17.2	Гамшгийн үед хэрэглэх аврах төлөвлөгөөг боловсруулж, эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан.	0	3		
6		Аваарын гарц ба шат: -Барилга байгууламж нь гадаад гарц, аваарын шаттай байх, -Аваарын гарц, шат нь барилгын аль ч цэгээс богино хугацаанд хүрч болохоор байрласан байх, -Хаалга, гарц, шат нь хэрэглэгчийн хөдөлгөөнийг саадгүй болгохоор тооцоологдсон байна.	0	3		
7		Таних тэмдэг, тэмдэглэгээ: -Галын аюулгүйн тэмдэг, чиглэл заасан гэрэлтдэг самбарууд байрлуулсан байх, -“Аваарын гарц”, “Галын шат” гэх мэт тэмдэглэгээ олон улсын жишгийн дагуу ногоон суурьтай, цагаан дүрстэй, -Шаардлагатай тохиолдолд гэрэлтдэг буюу гэрэл хадгалах материалтай тэмдэглэгээ ашиглах.	0	3		
8		Авралын зураг, бүдүүвч: -Барилгын бүх давхар, танхимд авралтын гарцын бүдүүвч зураг байрлуулсан, -Бүдүүвч зураг дээр та энд байна, галын хор, анхны тусламжийн хэрэгслийн байрлал, аврах замын чиглэл, гарцын байршил заасан байна, -Хэрэгслийг тогтмол шалгаж, ашиглалтын хугацаа дууссан эсэхийг хянадаг байна.	0	3		
II. Хэсэг Усан сангийн орчинд тавих шаардлага			0	36	0	0

9	Усан спортын орчин болон сургалтад тавих шаардлага MNS 6559:2015 МУ-ын стандартын 4.9	Усан бассейны усан санд шүлсний сувагтай байх. Усны хаялга нь хананд эсвэл гадна талын ирмэгт байрлаж усыг сорох ажиллагаатай.	0	3		
10	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.3, Усан спортын орчин болон сургалтад тавих ерөнхий шаадлага MNS 6559:2015 МУ-ын стандартын 4.6	Хувцас солих өрөөнөөс усан сан руу зөвхөн шүршүүрийн хэсгээр дамжин орохоор зохион байгуулагдсан.	0	3		
11	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.2, Усан спортын орчин болон сургалтад тавих ерөнхий шаадлага MNS 6559:2015 МУ-ын стандартын 4.3	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан тэргэнцрийн зам, орц, гарц, ариун цэврийн болон шүршүүрийн өрөөтэй.	0	3		
12	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.3, Усан спортын орчин болон сургалтад тавих ерөнхий шаадлага MNS 6559:2015 МУ-ын стандартын 4.4	Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй.	0	3		
13		Эрэгтэй, эмэгтэй өрөө нь тус бүр нь хангалттай зай талбайтай, агааржуулалт сайтай, гэрэлтүүлэг сайн.	0	3		
14		Өрөөнд хувийн эд зүйл хадгалах зориулалтын шкаф, өлгүүр, тавиур байрласан.	0	3		
15	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.4	Бие засах газар нь 30 эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултууртай.	0	3		
16		Бие засах газар нь 45 эрэгтэй үйлчлүүлэгчдэд 1 суултуур, 1 шээлтүүртэй.	0	3		
17		Бие засах газар нь 30 үйлчлүүлэгчдэд 1 угаалтууртай.	0	3		
18		Ажилчдын бие засах газар тусдаа.	0	3		
19	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.5	8 үйлчлүүлэгчдийн дунд 1 шүршүүртэй, талбай 1.35-2.15 м.кв	0	3		
20		Цэвэрлэгээ, ариутгал тогтмол хийгдэж, аюулгүй байдал хангагдсан.	0	3		
III. Хэсэг Замын тэмдэглэгээ			0	17	0	0

21	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.1	Усан замыг дуустал замын тусгаарлагч олсыг бүрэн тавьсан, усны гадарга дээр ил харагдаж байх бөгөөд төгсгөл хэсэг нь хананд суурилагчтай, нуралт, живэлтээс сэргийлсэн тусгай материалаар хийгдсэн.	0	3		
22	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.2	Өнгөт тэмдэглэгээтэй замын хувьд 1-р зам, 8-р зам ногоон, 2,3,6,7-р замууд цэнхэр, 4,5-р зам шар.	0	3		
23	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.3	25 метрийн усан бассейны 25 метрт хөвөгч замуудаас ялгарч харагдахаар тэмдэглэгээтэй.	0	3		
24	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.4	Зөөлөн хөнгөн материалаар хийсэн дугаарыг замын олсонд байрлуулсан.	0	3		
25	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.5	Усан бассейны шал, хананд тэмдэглэгээг хийсэн.	0	5		
ИҮ. Хэсэг Аюулгүй байдалд тавигдах шаардлага			0	29	0	0
26		Бассейн нь байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлгээр бүрэн хангагдсан.	0	5		
27	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 5.8	Усны гүн 2 метрээс бага байх тохиолдолд усны гадаргуу дээрх гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь 300 люксээс багагүй.	0	3		
28		Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
29	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 7.1	Хувцас солих, шүршүүрийн өрөөнд халтирахаас хамгаалсан резин дэвсгэр дэвссэн.	0	3		
30	Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 7.2	Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан.	0	5		

31	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 7.3	Усан бассейны гүний хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан.	0	5		
32	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 7.4	Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх багаж, хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан.	0	3		
Ү. Хэсэг Ажилтанд тавих эрүүл ахуйн шаардлага			0	20	0	0
33	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 8.1	Спорт сургалтын усан бассейнд мэргэжлийн гэрчилгээтэй сургагч багш, дасгалжуулагч, аврагч, эмч болон бусад ажилтан албан хаагчид ажилладаг, чийрэгжүүлэлтийн усан санд мэргэшсэн ажилтантай.	0	10		
34	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 8.2	Бассейны ажилчид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол ордог.	0	10		
VI. Хэсэг Үйлчлүүлэгчдэд тавих шаардлага			0	13	0	0
35	Усан бассейнд чийрэгжүүлэлтийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6182:2010 МУ-ын стандартын 9.1	Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан.	0	10		
36	Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсдөг.		0	3		
VI. Хэсэг Дотоод хяналт			0	20	0	0
37		"Дотоод хяналт шалгалт"-ыг зохион байгуулах журам батлуулж мөрдөж ажилладаг.	0	5		
38	ТХШТХ-ийн 7.2, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 1.3, 1.5, 3	Зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнадаг.	0	5		
39		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	165	0	0

>=50%

Их эрсдэлтэй

[30%-49%]
<=29%

Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
_____	_____	_____
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
_____	_____	_____
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;			
Оноо	Үнэлгээ	Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ	Биелэлт
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
Улсын байцаагчийн албан тушаал		Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж	
_____	_____	_____	
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	
_____	_____	_____	
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/	

Тайлбар: